

Fluke 1730

Dreiphasiger Energie-Logger

Technische Daten

Die Protokollierung von Energie ist mit dem richtigen Messgerät ganz einfach – finden Sie heraus, wo Sie Energie verschwenden, optimieren Sie den Energieverbrauch Ihres Unternehmens und reduzieren Sie Ihre Stromrechnung.

Der neue dreiphasige Energie-Logger Fluke 1730 ist ein Instrument zum einfachen Erkennen von Quellen der Energieverschwendung. Von Versorgungsleitungen bis zu individuellen Stromkreisen können Sie herausfinden, wann und wo in Ihrem Unternehmen Energie verbraucht wird. Durch die Profilerstellung des Energieverbrauchs in Ihrem gesamten Unternehmen, können Sie Möglichkeiten zur Energieeinsparung erkennen und erhalten die zur Umsetzung erforderlichen Daten. Mit dem neuen Softwarepaket Energy Analyze können Sie den ersten Schritt zur Reduzierung Ihrer Stromrechnung machen und über einen gewissen Zeitraum hinweg mehrere Datenpunkte miteinander vergleichen, um ein vollständiges Bild des Energieverbrauchs zu erhalten.



- **Wichtigste Messfunktionen:** Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor und die damit verbundenen Werte ermöglichen die Implementierung von Strategien zur Energieeinsparung.
- **Heller Farb-Touchscreen:** Für bequeme Analysen und Datenüberprüfungen vor Ort mit Vollgrafik-Display.
- **Umfassende Protokollierungsfunktion:** Alle gemessenen Werte werden automatisch protokolliert und können während der Protokollierung und vor dem Herunterladen für die Analyse vor Ort angezeigt werden. Auf dem Instrument können über 20 separate Protokollierungssitzungen gespeichert werden.
- **Optimierte Benutzeroberfläche:** Das schnelle grafische Einstellung stellt sicher, dass Sie jedes Mal die korrekten Daten aufzeichnen; und die intelligente Verifizierungsfunktion verringert Unsicherheiten des Nutzers, indem sie korrekt vorgenommene Verbindungen anzeigt.
- **Komplette Einstellung vor Ort über das vordere Bedienfeld:** Der Gang zur Werkstatt für Downloads und Einstellungen fällt weg, und es muss kein Computer mehr zum Schaltschrank mitgenommen werden.
- **Versorgung über weiten Spannungsbereich:** Die Stromversorgung des Instruments erfolgt direkt durch den Stromkreis, in dem gemessen wird, und eliminiert die Suche nach Steckdosen; gleichzeitig ist es innerhalb der Schaltschränke gut gesichert.
- **Zwei USB-Ports:** Einer für die PC-Verbindung und der zweite zum schnellen, einfachen Herunterladen auf USB-Sticks oder andere USB-Geräte.
- **Kompakte Abmessungen:** Passt in enge Schaltschränke und Unterverteilungen.
- **Höchste Sicherheitspezifikationen:** durch Überspannungskategorien CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, für den Einsatz an Versorgungsleitungen, Sammelschienen oder Unterverteilungen ausgelegt.
- **Optimiertes Messzubehör:** Flache Spannungsmessleitungen und schlanke Flex-Stromzangen ermöglichen die einfache Installation auch an engen Stellen.
- **Betriebsdauer mit Akku:** Vierstündiger Betrieb (Backup-Zeit) mit geladenem Lithium-Ionen-Akku.
- **Sicherheit:** Diebstahlschutz durch ein Kensington-Schloss.
- **Neue Anwendungssoftware Energy Analyze:** Downloads, Analysen und automatische Berichte stellen ein vollständiges Bild des Energiesparpotenzials bereit.

Anwendungsbereiche

Lastgangstudien

Finden Sie heraus, wie viel Energie einzelne Ausstattungsgegenstände bei minimaler und maximaler Leistungsaufnahme verbrauchen. Überprüfen Sie die Kapazität der Stromkreise, bevor Sie zusätzliche Lasten anschließen (für diesen Prozess gibt es verschiedene Normen und Richtlinien). Mit Lastgangstudien können Sie auch Situationen erkennen, in denen Sie die zulässige Belastung des Stromkreises möglicherweise überschreiten oder in denen ein mit dem EVU vereinbarter Spitzenbedarf überschritten wird. Zur Vereinfachung messen einige Lastgangstudien einfach den Strom, wobei der Anschluss der Messgeräte schnell und mühelos möglich ist. Es wird häufig empfohlen, Lastgangstudien über einen Zeitraum von 30 Tagen durchzuführen, um während der Messungen alle typischen Lastbedingungen einzubeziehen.

Energieprüfungen

Anwender fragen oftmals, wo Messungen für eine Energiestudie vorgenommen werden sollen. Die Antwort lautet: an mehreren Punkten des Unternehmens. Beginnen Sie mit den Versorgungsleitungen an der Einspeisung. Vergleichen Sie die hier gemessene Leistung und Energie mit den Messwerten des Stromzählers, um sicherzustellen, dass Sie die korrekte Abrechnung erhalten. Gehen Sie sich dann weiter zu den nachfolgenden größeren Lasten; diese sollten anhand des Nennstroms der nachgelagerten Unterverteilungen leicht zu erkennen sein. Durch Messungen an vielen Punkten erhalten Sie ein vollständiges Bild des Energieverbrauchs des gesamten Unternehmens. Die von Anwendern oft als Nächstes gestellte Frage ist, über welchen Zeitraum eine Energiestudie durchgeführt werden sollte. Das hängt natürlich vom Unternehmen ab, aber es wird empfohlen, einen Messzeitraum einzuhalten, der die typischen Aktivitäten des Unternehmens umfasst. Wenn in einem Unternehmen an fünf Tagen der Woche Aktivitäten zu verzeichnen sind und am Wochenende keine, sollte eine siebentägige Studie höchstwahrscheinlich alle typischen Bedingungen enthalten. Wenn das Unternehmen an 365 Tagen des Jahres 24 Stunden lang mit konstantem Niveau arbeitet, sollte ein einziger Tag hinreichend repräsentativ sein, vorausgesetzt dass Zeiträume mit eingeplanter Instandhaltung gemieden werden.

Um sich einen kompletten Überblick über den Energieverbrauch des Unternehmens zu verschaffen, ist es nicht unbedingt erforderlich, an jeder Verbrauchsstelle des Unternehmens gleichzeitig Messungen vorzunehmen. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, können Messungen an einzelnen Punkten durchgeführt und dann auf einer gleitenden Zeitskala verglichen werden. Sie könnten beispielsweise die Ergebnisse der Versorgungsleitungen an der Einspeisung an einem typischen Dienstag zwischen 6:00 und 12:00 Uhr mit denen größerer Lasten im Unternehmen vergleichen. Für gewöhnlich besteht zwischen diesen Profilen ein gewisser Zusammenhang.

Leistungs- und Energieprotokollierung

Wenn ein Gerät betrieben wird, nimmt es eine bestimmte Leistung in Watt (W) oder Kilowatt (kW) auf. Diese aufgenommene Leistung im Verlauf der Betriebszeit wird als verbrauchte Energie in Kilowattstunden (kWh) ausgedrückt. Ihr Energieversorger stellt Ihnen den Energieverbrauch in Rechnung; er erhebt für jede Kilowattstunde eine Gebühr gemäß seiner Stromtarife. Energieversorger können zusätzliche Gebühren erheben, beispielsweise für den Spitzenbedarf, der die maximale Leistungsaufnahme in einem definierten Zeitraum, der oftmals 15 oder 30 Minuten beträgt, umfasst. Es können auch Aufschläge für einen zu niedrigen Leistungsfaktor erhoben werden, der sich durch zu hohe Blindleistung durch induktive oder kapazitive Lasten im Unternehmen ergibt. Die Optimierung von Spitzenbedarf und Leistungsfaktor führt häufig zu reduzierten monatlichen Stromrechnungen. Das dreiphasige Energieverbrauchsmessgerät Fluke 1730 kann diese Effekte messen und charakterisieren und ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse zu analysieren und Geld zu sparen.

Vereinfachte Lastgangstudien

In Situationen, in denen es schwierig oder unpraktisch ist, einen Spannungsanschluss herzustellen, können Sie mit der Funktion zur vereinfachten Lastgangstudie Untersuchungen durchführen, bei denen nur der Strom gemessen wird. Der Anwender kann die erwartete Nennspannung eingeben, um eine simulierte Leistungsstudie zu erstellen. Um exakte Leistungs- und Energiestudien durchzuführen, müssen sowohl Spannung als auch Strom gemessen werden, aber unter bestimmten Umständen ist diese vereinfachte Methode nützlich.



Spezifikationen

| Genauigkeit | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Parameter | Bereich | Auflösung | Eigen Genauigkeit bei Referenzbedingungen (% vom Messwert + % vom Messbereich) | |
| Spannung | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) | |
| Strom: Direkteingabe | iFlex1500-12 | 150 A | 0,1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| | | 1500 A | 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| | iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| | | 3000 A | 10 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| | iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| | | 6000 A | 10 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| i40s-EL Stromzange | 4 A | 1 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) | |
| | 40 A | 10 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) | |
| Frequenz | 42,5 Hz bis 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) | |
| Hilfseingang (Aux) | ± 10 V DC | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) | |
| Minimale/Maximale Spannung | 1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 0,1 %) | |
| Minimaler/Maximaler Strom | definiert durch das Zubehör | definiert durch das Zubehör | ± (5 % + 0,2 %) | |
| cosφ/DPF | 0 ≤ cosφ ≤ 1 | 0,01 | ± 0,025 | |
| Leistungsfaktor (PF) | 0 ≤ PF ≤ 1 | 0,01 | ± 0,025 | |
| Gesamtklirrfaktor (THD) der Spannung | 1000 % | 0,1 % | ± (2,5 % ± 0,05 %) | |
| Gesamtklirrfaktor (THD) des Stroms | 1000 % | 0,1 % | ± (2,5 % ± 0,05 %) | |

| Eigenunsicherheit ± (% des Messwerts + % des Bereichs) ¹ | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Parameter | Einflussgröße | iFlex 1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40s-EL |
| | | 150 A/1500 A | 300 A/3000 A | 600/6000 A | 4 A/40 A |
| Wirkleistung P | Leistungsfaktor (PF) ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| | 0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF) + 0,005 % | 1,2 % + 7 x (1-PF) + 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF) + 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF) + 0,005 % |
| Scheinleistung S, SGrund. | 0 ≤ Leistungsfaktor (PF) ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Blindleistung N, QGrund. | 0 ≤ Leistungsfaktor (PF) ≤ 1 | 2,5 % der gemessenen Scheinleistung | | | |
| Zusätzliche Unsicherheit in % des Bereichs ¹ | U > 250 V | 0,015 % | 0,0225 % | 0,0225 % | 0,015 % |

¹Bereich = 1000 V x IBereich

Referenzbedingungen:

Umgebung: 23 °C ± 5 °C, Instrument mindestens 30 Minuten eingeschaltet, keine externes elektrisches/magnetisches Feld, RH < 65 %

Eingangsbedingungen: cosφ/PF=1, Sinussignal f=50 Hz/60 Hz, Energieversorgung 120 V/230 V ± 10 %.

Strom- und Leistungsspezifikationen: Eingangsspannung 1 Phase: 120 V/230 V oder 3 Phasen Stern/Dreieck: 230 V/400 V

Eingangsstrom: I > 10 % des Strombereichs

Primärleiter der Stromzangen oder Rogowski-Messspulen in Mittelposition

Temperaturkoeffizient: Für jedes Grad Celsius über 28 °C oder unter 18 °C sind 0,1 x spezifizierte Genauigkeit zu addieren

| Elektrische Daten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|-------------|------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------------------|
| Stromversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungsbereich | 100 V bis 500 V mit Sicherheitsstecker bei Energieversorgung über den Messkreis 100 V bis 240 V bei Verwendung eines genormten Stromkabels (IEC 60320 C7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | Maximal 50 VA (max. 15 VA bei Stromversorgung über den IEC 60320 Eingang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirkungsgrad | ≥ 68,2 % (gemäß Energieeinsparverordnung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaler Verbrauch im lastfreien Betrieb | < 0,3 W nur bei Energieversorgung über den IEC 60320 Eingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz ± 15 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieversorgung | Li-Ionen 3,7 V, 9,25 Wh, vom Kunden austauschbar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsdauer über Akku | Vier Stunden im typischen Betriebsmodus, bis zu 5,5 Stunden im Energiesparmodus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ladedauer | < 6 Stunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messdatenerfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auflösung | 16-Bit-Synchronabtastung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abtastfrequenz | 5120 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangssignalfrequenz | 50/60 Hz (42,5 bis 69 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schaltkreistypen | 1-Leiter, 1-Leiter IT, Hilfsphase, 3-Leiter Dreieck, 3-Leiter Sternschaltung, 3-Leiter Sternschaltung IT, symmetrische 3-Leiter Sternschaltung, 3-Leiter Aron/Blondel (2-Element-Dreieck), 3-Leiter Dreieck offener Zweig, nur Strom (Lastgangstudien) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtklirrfaktor (THD) | THD für Spannung und Strom für 25 Oberschwingungen berechnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelungsperiode | Benutzerdefinierbar: 1 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min., 10 Min., 15 Min., 30 Min. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfsintervall | Benutzerdefinierbar: 5 Min., 10 Min., 15 Min., 20 Min., 30 Min. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenspeicher | Interner Flash-Speicher (nicht vom Benutzer austauschbar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Speicherkapazität | Typisch für 20 Protokollersitzungen von 10 Wochen mit 10-minütigen Intervallen ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokollersitzungen | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mittelungsperiode</th> <th>Empfohlen für 20 Sitzungen</th> <th>Protokollierperiode für 1 Sitzung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Sekunde</td> <td>3 Stunden</td> <td>2,5 Tage</td> </tr> <tr> <td>5 Sekunden</td> <td>15 Stunden</td> <td>12 Tage</td> </tr> <tr> <td>10 Sekunden</td> <td>28 Stunden</td> <td>24 Tage</td> </tr> <tr> <td>30 Sekunden</td> <td>3,5 Tage</td> <td>10 Wochen</td> </tr> <tr> <td>1 Minute</td> <td>7 Tage</td> <td>20 Wochen</td> </tr> <tr> <td>5 Minuten</td> <td>5 Wochen</td> <td>2 Jahre</td> </tr> <tr> <td>10 Minuten</td> <td>10 Wochen</td> <td>> 2 Jahre</td> </tr> <tr> <td>15 Minuten</td> <td>3,5 Monate</td> <td>> 2 Jahre</td> </tr> <tr> <td>30 Minuten</td> <td>7 Monate</td> <td>> 2 Jahre¹</td> </tr> </tbody> </table> | Mittelungsperiode | Empfohlen für 20 Sitzungen | Protokollierperiode für 1 Sitzung | 1 Sekunde | 3 Stunden | 2,5 Tage | 5 Sekunden | 15 Stunden | 12 Tage | 10 Sekunden | 28 Stunden | 24 Tage | 30 Sekunden | 3,5 Tage | 10 Wochen | 1 Minute | 7 Tage | 20 Wochen | 5 Minuten | 5 Wochen | 2 Jahre | 10 Minuten | 10 Wochen | > 2 Jahre | 15 Minuten | 3,5 Monate | > 2 Jahre | 30 Minuten | 7 Monate | > 2 Jahre ¹ |
| Mittelungsperiode | Empfohlen für 20 Sitzungen | Protokollierperiode für 1 Sitzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Sekunde | 3 Stunden | 2,5 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Sekunden | 15 Stunden | 12 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Sekunden | 28 Stunden | 24 Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Sekunden | 3,5 Tage | 10 Wochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Minute | 7 Tage | 20 Wochen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Minuten | 5 Wochen | 2 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Minuten | 10 Wochen | > 2 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Minuten | 3,5 Monate | > 2 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Minuten | 7 Monate | > 2 Jahre ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-A | Dateiübertragung über USB-Flashlaufwerk, Firmware-Updates Max. Strom: 120 mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini-USB | Für den Datendownload zum PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterungsanschluss | Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungseingänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Eingänge | 4 (3 Phasen + Neutralleiter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximal zulässige Eingangsspannung | 1000 V _{eff.} , CF 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite (-3 dB) | 2,5 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skalierung | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1 und variabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messkreiskategorie | CAT III 1000 V/CAT IV 600 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stromeingänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Eingänge | 3, Modus wird für angeschlossenen Sensor automatisch gewählt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | Eingang Stromzange: 500 mV _{eff.} /50 mV _{eff.} ; CF 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingang Rogowski-Strommessspule | 150 mV _{eff.} /15 mV _{eff.} bei 50 Hz, 180 mV _{eff.} /18 mV _{eff.} bei 60 Hz; CF 4; alle Werte für Nennbereich Messsonde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereich | 1 A bis 150 A/10 A bis 1500 A mit Thin Flexible Stromzange iFlex, 30,5 cm (12 Zoll) 3 A bis 300 A/30 A bis 3000 A mit Thin Flexible Stromzange iFlex, 61 cm (24 Zoll) 6 A bis 600 A/60 A bis 6000 A mit Thin Flexible Stromzange iFlex, 91,5 cm (36 Zoll) 40 mA bis 4 A/0,4 A bis 40 A mit 40 A i40s-EL Zange | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandbreite (-3 dB) | 1,5 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skalierung | (1:1 und variabel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹Die Anzahl der möglichen Protokollersitzungen und der Protokollzeitraum sind von den Anforderungen des Anwenders abhängig.

| Hilfseingänge | |
|--|--|
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsbereich | 0 bis ± 10 V DC, 1 Messung/s |
| Skalenfaktor (ab 2014 bekannt) | Format: $kx + d$ vom Bediener konfigurierbar |
| Angezeigte Einheiten (ab 2014 bekannt) | Vom Bediener konfigurierbar (7 Zeichen, beispielsweise, °C, psi, oder m/s) |
| Umgebungsdaten | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Temperatur bei Lagerung | -20 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchte bei Betrieb | 10 °C bis 30 °C max. 95 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| | 30 °C bis 40 °C max. 75 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| | 40 °C bis 50 °C max. 45 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Betriebshöhe über NN | 2000 m (bis zu 4000 m mit reduzierter Messkategorie CAT II 1000 V/CAT III 600 V/CAT IV 300 V) |
| Max. Höhenlage bei Lagerung | 12.000 m |
| Gehäuse | Schutzart IP 50 gemäß EN60529 |
| Schwingungen | ML 28800E, Typ 3, Klasse III, Stil B |
| Sicherheit | IEC 61010-1: Überspannung CAT IV, Messung 1000 V CAT III/600 V CAT IV, Verschmutzungsgrad 2 |
| Störfestigkeit, Störsicherheit, EMV | EN 61326-1: Industrie |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Gilt nur für den Gebrauch in Korea. Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) |
| Hochfrequenz-Aussendungen | IEC CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
| Temperaturkoeffizient | 0,1 x Genauigkeitsspezifikation/°C |
| Allgemeine Daten | |
| LCD-Farbbildschirm | 4,3-Zoll TFT-Aktivmatrix, 480 x 272 Pixel, resistives Touch-Panel |
| Gewährleistung | 1730 und Netzteil: Zwei Jahre (Batterie nicht enthalten) |
| | Zubehör: Ein Jahr |
| | Kalibrierzyklus: Zwei Jahre |
| Maße | 1730: 19,8 cm x 16,7 cm x 5,5 cm |
| | Stromversorgung: 13,0 cm x 13,0 cm x 4,5 cm |
| | 1730 mit angeschlossenem Netzteil 19,8 cm x 16,7 cm x 9 cm |
| Gewicht | 1730: 1,1 kg |
| | Stromversorgung: 400 g |
| Externer Schutz | Holster, Schlitz für Kensington-Schloss |

Spezifikationen flexible Stromanzeige iFlex 1500-12

| | |
|--|---|
| Messbereich | 1 bis 150 A AC/10 bis 1500 A AC |
| Nichtzerstörender Strom | 100 kA (50/60 Hz) |
| Eigenabweichung unter Referenzbedingungen* | ± 0,7 % vom Messwert |
| Genauigkeit 1730 + iFlex | ± (1 % vom Messwert + 0,02 % vom Bereich) |
| Temperaturkoeffizient im Betriebstemperaturbereich | 0,05 % von Messwert/°C |
| Arbeitsspannung | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
| Tastkopfkabellänge | 305 mm |
| Tastkopfkabeldurchmesser | 7,5 mm |
| Minimaler Biegeradius | 38 mm |
| Länge des Ausgangskabels | 2 m |
| Gewicht | 115 g |
| Kabelmaterial Messwandler | TPR |
| Kupplungsmaterial | POM + ABS/PC |
| Ausgangskabel | TPR/PVC |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C; Temperatur des Leiters, an dem gemessen wird, sollte 80 °C nicht übersteigen |
| Temperatur bei ausgeschaltetem Gerät | -40 °C bis +80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 15 % bis 85 % nicht-kondensierend |
| IP-Schutzart | IP 50 gemäß IEC 60529 |
| Gewährleistung | Ein Jahr |

***Referenzbedingungen:**

- Umgebungsdaten: 23 °C ± 5 °C, kein externes elektrisches/magnetisches Feld, RH 65 %
- Primärleiter in Mittelposition

Bestellinformationen

1730/BASIC Dreiphasiger Energie-Logger (außer Stromzangen)

1730/US Tragbarer Energie-Logger, US-Version

1730/EU Tragbarer Energie-Logger, EU-Version

1730/INTL Tragbarer Energie-Logger, INTL-Version

Zubehör

i1730-flex1500 Flexible Stromzange iFlex 1500A 12 Zoll (30,5 cm)

i1730-flex3000 Flexible Stromzange iFlex 3000A 24 Zoll (61 cm)

i1730-flex6000 Flexible Stromzange iFlex 6000A 36 Zoll (91,5 cm)

i40s-EL Stromwandlerzange, Modell i40s-EL

i1730-flex1500/3pk Flexible Stromzange iFlex 1500A 12 Zoll (30,5 cm), 3er-Pack

i1730-flex3000/3pk Flexible Stromzange iFlex 3000A 24 Zoll (61 cm), 3er-Pack

i1730-flex6000/3pk Flexible Stromzange iFlex 6000A 36 Zoll (91,5 cm), 3er-Pack

i40s-EL/3pk Stromwandlerzange, Modell i40s-EL, 3er-Pack

1730-TL0.1M Messleitungssatz; 1000 V CAT III, gerader Stecker; 0,1 m; Silikon; rot/schwarz

1730-TL2M Messleitungssatz; 1000 V CAT III; gerader Stecker; 2 m; PVC, rot/schwarz

3PHVL-1730 Kabelsatz, Spannungsmessleitung 3-phasig+N

C1730 1730 Gepolsterte Tragetasche

WC100 Farblokalisierungssatz

1730-Hanger Tragegurt

1730-Cable AUX-Eingangskabel



Fluke. Die vertrauenswürdigen Werkzeuge der Welt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: (069) 2 22 22 02 00
Telefax: (069) 2 22 22 02 01
E-Mail: info@de.fluke.nl
Web: www.fluke.de

Beratung zu Produkteigenschaften und Spezifikationen:

Telefon: (07684) 8 00 95 45

Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:

Telefon: 0900 1 35 85 33
(€ 0,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, zzgl. MwSt., Mobilfunkgebühren können abweichen)
E-Mail: hotline@fluke.com

©2013 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.
9/2013 Pub_ID: 12028-ger Rev 01

Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Fluke Corporation geändert werden.